

## (参考) 他電力における標準工期：要外線（各社HP）

送配電		要外線標準工期（各社HP）	
東北電力NW	低圧線以上	28日前	
	官庁申請を要する工事	51日前	
東京電力パワーグリッド（千葉）	低・高圧本線以下	2ヶ月程度	
	変圧器以下	2ヶ月程度	
	本柱以下	3ヶ月程度+申請1～2ヶ月=4～6ヶ月	
北陸電力送配電	建柱工事が不要な場合	50日（約1.5ヶ月）	
	建柱工事がある場合	75日（約2.5ヶ月）	
中部電力パワーグリッド	低圧線以下の工事	1ヶ月程度	
	変圧器以下の工事	1ヶ月程度	
	高圧線以下の工事	1ヶ月～1.5ヶ月程度	
	電柱新設工事（5本以下）	1ヶ月～2ヶ月程度	
中国電力NW	変圧器(低圧線含む)の新設・吊替(張替)を行う工事	1.5ヶ月	
	高圧線の新設・張替工事	停電を伴わない場合	1.5ヶ月
		停電を伴う場合	2ヶ月
	電柱新設を伴う工事（2本程度）	2ヶ月	
九州電力送配電 ※見直し後	変圧器（低圧線含む）の新設・揚替を行う工事	1.5ヶ月程度	
	高圧線の新設・張替工事		
	電柱新設を伴う工事（2本程度）	2ヶ月程度	